

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Курагинскому району  
662910, п. Курагино, ул. Комсомольская, 115

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 24 » сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 43  
(дата и время составления акта)

Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Ленина, 21  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с **решением о проведении плановой выездной проверки от 07.09.2021 № 43 (учетный номер выездной проверки 24210061000200671001)**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **федерального государственного пожарного надзора (006)**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

**1) Новиковым Русланом Магомедовичем государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору;**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

**не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

**не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **здания, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется МБДОУ Ирбинский д/с № 2 «Теремок»**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Ленина, 21**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ирбинский детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида, ИНН 2423009079, юридический адрес: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Ленина, 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

« 16 » сентября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.  
« 24 » сентября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
**02 часа 00 минут (часы, минуты)**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

**Осмотр, принадлежащего юридическому лицу здания, помещений.**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

« 16 » сентября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин.  
« 24 » сентября 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

по месту осуществления деятельности МБДОУ Ирбинский д/с № 2 «Теремок» по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Ленина, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: **не заполнялись**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Документы находящиеся в свободном доступе:

- Устав МБДОУ Ирбинский детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида от 01.12.2015 № 366

2) документы, находившиеся в распоряжении органа ГПН:

- Декларация пожарной безопасности от 18.11.2020 г. № 04 230 552-ТО-00024;

- Технический паспорт на здание;

3) документы, представленные контролируемым лицом:

- Решение на ввод в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта или реконструкции от 03.12.2014 г.;

- Муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию радиосистемы передачи извещений «Цербер» от 05.02.2021г. № 14;

- Муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации от 14.02.2021г.;

- Муниципальный контракт на проведение испытаний пожарных кранов на водоотдачу от 27.07.2021г. № 30/07;

- Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 27.07.2021г. № 12;

- Протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц от 19.03.2019г.;

- Акт проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов от 27.07.2021г.;

- Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (пожарная сигнализация) от 09.09.2021г.;

- Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (радиосистема передачи извещений «Цербер») от 09.09.2021г.;

- Приказ об обеспечении пожарной безопасности и назначении ответственного за пожарную безопасность на 2021-2022 учебный год от 03.08.2021г. № 53;

- Удостоверения о прохождении обучения мерам пожарной безопасности заведующей Сиротенко Галиной Анатольевной (№ 3031 протокол от 03.11.2020г. № 20-2353Д), заместителем руководителя Сафаровой Ниной Васильевной (№ 01136 протокол от 12.11.2018г. № 131/18-п), заместителем заведующей по ВОР Ефремовой Ириной Александровной (3030 протокол от 03.11.2020г. № 20-2353Д);

- Журнал вводного и повторных инструктажей по пожарной безопасности;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности;

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- Акт проведения практической тренировки по эвакуации от 21.05.2021;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

## 12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены следующие нарушения

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	На первом и втором этажах в групповых ячейках №№ 13, 14, 17, 15, 16, 18, 19, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, имеется только по 1-му эвакуационному выходу. <i>(Данное нарушение</i>	<b>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. <b>ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":</b> «В случае, если положениями настоящего Федерального

**предложено к исполнению  
предписанием от  
23.11.2020г. № 41/1/1-1, срок  
исполнения которого  
истекает 23.11.2021г.)**

закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.»

**п. 5.1.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»**

«Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.»

**п. 5.6 СП 118.13330 «Общественные здания и сооружения»**

«Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов»

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 24.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор  
Курагинского района по пожарному надзору  
Новиков Р.М.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Новиков Руслан Магомедович, государственный инспектор Курагинского района по пожарному надзору  
тел. 2-41-99, эл. адрес: ogps20gpn@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): Заведующая МБДОУ д/с  
№ 2 «Теремок» Сиротенко Галина Анатольевна

«24» сентября 2021г

11 часов 00 мин.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.